| | |
|---|---|
| Jednostka projektowa: | BIURO PROJEKTOWANIA INSTALACYJNEGO<br>BPP Jerzy Jakimiec<br>ul. Słowackiego 20D, 58 - 300 Wałbrzych<br>tel. (074)8422136; e-mail: bpp@wp.pl |
| Inwestor: | INVEST-PARK<br>DEVELOPMENT Sp. z o.o.<br>ul. Uczniowska 21, 58-308 Wałbrzych |
| Inwestycja: | HALA PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWA<br>ul.Tomaroma, 58-100 Świdnica |
| Projekt: | WEWNĘTRZNA INSTALACJA<br>HYDRANTOWA WRAZ Z ZASILANIEM |
| Nr rys.: | SW01 |
| Nazwa rysunku: | INSTALACJA HYDRANTÓW<br>WEWNĘTRZNYCH |
| Skala: | 1:100 |
| Projektant: | mgr inż. Wojciech Specjalik<br>UAN V-7342/3/20/94 |
| Podpis: | |
| Asystent projektanta: | mgr inż. Małgorzata Komornicka |
| Podpis: | |
| Asystent projektanta: | inż. Przemysław Wąsikiewicz |
| Podpis: | |
| Data: | styczeń 2018 |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Grzegorz Kulak Nr upr. 466/2004
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
SPRAWDZAM
(podpis, pieczęć, data)

wysokość w świetle bud. technicznego prosze przyjąć 3m

Zestaw wodomierzowy z wodomierzem MWN 40, zaworem odcinającym DN80, filtrem siatkowym DN80 i zaworem antyskażeniowy DN80 typ EA

Zawór odcinający DN80

Hp52

DN80

Zawór odcinający DN80

Hp52

DN80

Zawór odcinający DN80

Hp52

DN80