

Wałbrzych, dnia 27.02.2020 r.

ZAPYTANIE NR 16
z dnia 27.02.2020

Dotyczy: „Utworzenie „Biznes Inkubatora“ – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 27.02.2020 , Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Zapytanie Wykonawcy:

1. Czy uważa się za rozwiązanie równoważne zastosowanie pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 500l i wydajności stałej większej lub równej niż projektowany.

Odpowiedz Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający za równoważne uznaje takie urządzenia, których parametry podano w tabeli równoważności tj. pojemnościowy podgrzewacz wody ze stali nierdzewnej o pojemności **min. 628 dm³**.