

Wałbrzych, dnia 27.02.2020 r.

**ZAPYTANIE NR 15
z dnia 26.02.2020**

**Dotyczy: „Utworzenie „Biznes Inkubatora“ – Parku Biznesu z Inkubatorem
Przedsiębiorczości w Świebodzicach”**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 26.02.2020 , Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Zapytanie Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza na elewacji płyty warstwowe z widocznymi łącznikami, czy mają one być zakryte?

Odpowiedz Zamawiającego:

Ad.1 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie elewacji części halowej obiektu z płyt warstwowych w układzie poziomym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt warstwowych z „widocznymi łącznikami” w miejscach gdzie zostaną one przesłonięte obróbkami blacharskimi.