

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wałbrzych, dnia 17.02.2020r.

ZAPYTANIE NR 7 z dnia 12.02.2020

Dotyczy: „Utworzenie „Biznes Inkubatora“ – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 12.02.2020 , Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Zapytanie Wykonawcy:

1. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki (ślusarki) wewnętrznej i zewnętrznej , w znaczny sposób ułatwi to proces kosztorysowania oraz pozwoli zoptymalizować cenę tych elementów.
2. Czy powyższe postępowanie toczy się według ustawy Prawo Zamówień Publicznych?
3. Czy toalety należy wyposażać w : podajniki papieru toaletowego, dozowniki mydła, suszarki do rąk, lustra, poręcze dla nps, haczyki, szczotki do toalet itp.? Jeśli tak, to prosimy o specyfikację powyższych elementów:
4. Czy wyposażenie meblowe jest przedmiotem wyceny? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie specyfikacji wyposażenia takiego jak, zabudowa meblowa, zmywarki , lodówki itp. które należy wycenić w części socjalnej (administracyjnej).
5. Czy posadzka hali ma mieć jakieś szczególne parametry: odporność na kwasy, zasady , lugi, olejoodporność itp.? Jeśli tak, to proszę je określić.
6. Prosimy o informację, z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne ?
7. Po czyjej stronie będzie opracowanie Projektów Wykonawczych ?
8. Czy teren należy ogrodzić ogrodzeniem po obrysie terenu działki ?
9. Z jakiego materiału i o jakich parametrach mają być świetliki dachowe ?

Odpowiedz Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki dla obiektu. Ofertę należy przygotować uwzględniając stolarkę ukazaną w projekcie budowlanym.

Ad. 2. Zamówienie wyłączone jest z zakresu stosowania ustawy prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ustawy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Ad. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie toalet w lustra oraz poręcze dla niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie toalety w taki sposób, aby zachowała swoją funkcjonalność. Zamawiający nie posiada dokładnego planu wyposażenia toalety.

Ad. 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania mebli.

Ad. 5. Wytyczne Zamawiającego dla posadzki zostały określone w pkt. 3.2 lit. f Wytycznych Wykonania Robót będących Załącznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiający nie wymaga podwyższonego stopnia odporności na kwasy, zasady, ługi i oleje.

Ad. 6. Parapety wewnętrzne należy wykonać z tworzywa PVC.

Ad. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie Dokumentacji Projektowej Wykonawczej. Przedmiotowa dokumentacja została określona w definicjach w Umowie.

Ad. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ogrodzenia terenu. Wytyczne Zamawiającego dla ogrodzenia zostały określone w pkt. 2 lit. v. Wytycznych Wykonania Robót będących Załącznikiem nr 1 do Umowy.

Ad. 9. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie pasm świetlnych łukowych z podstawą stalową ocynkowaną malowaną w kolor RAL. Profile pasm aluminiowe niemalowane. Wypełnienie wielowarstwowe z poliwęglanu kanalikowego, mleczne. Pasma światła z funkcją przewietrzania, sterowane elektrycznie 230V, otwarcie 300mm, z podziałem na sekcje wraz z centralą pogodową. Panele sterujące przewietrzaniem zlokalizowane na ścianie w osi A. Właściwości użytkowe oraz charakterystyki pasm świetlnych powinny spełniać aktualnie obowiązujące przepisy w szczególności w zakresie reakcji na ogień, rozprzestrzeniania ognia oraz izolacyjności termicznej.