

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Wałbrzychu  
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych  
Infolinia: +48 32 606 0 616  
info@tauron-dystrybucja.pl

„INVEST - PARK DEVELOPMENT”  
Sp. z o.o.  
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych  
WPLYNEŁO DNIA: 26.07.2021  
Lp. 1694 Podpis [podpis]



TD/OWB/OMD/2021-07-21/0000002  
4113/42/MAIL/2021-07-19/0001543  
TD/OWB/OMD/UB/MP/185/2021

Dzierżoniów, dnia 21.07.2021

1039943103

INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.  
ul. Uczniowska 16  
58-306 Wałbrzych



**Dotyczy: wniosku o wykonanie uzgodnienia branżowego i o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji z siecią TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu dla kolizji planowej budowy hali z linią napowietrzną 20kV L-616-90 w Dzierżoniowie przy ul. Strefowej na działce numer 49/3 i 51/4.**

W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy, że na załączonej mapie naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznej średniego napięcia oraz linii kablowej średniego napięcia z klauzulami informacyjnymi znajdującymi się na odwrocie, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

W związku z występującą kolizją z urządzeniami energetycznymi będącymi własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, wniosek został przekazany do Wydziału Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu (tel. 693282657) w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy. Powyższa odległość dotyczy również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Jednocześnie informujemy, że w trakcie prowadzenia prac budowlanych nie można składować materiałów pod czynną linią elektroenergetyczną.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu lub urządzenia będące własnością TAURON Dystrybucja S.A., które nie są zinwentaryzowane na mapach geodezyjnych.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Faktura za usługę zostanie wysłana osobną korespondencją.


**Pismo sporządził**

Michał Pietuch (tel. 691501866)

Z poważaniem  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Wałbrzychu  
Starszy specjalista ds. dokumentacji  
[podpis]  
Michał Pietuch







Uzgodnienie nr TD/DWB/DMD/UB/MP/185/2021  
Data 21.07.2021  
W oznaczonym terenie określono przebieg <sup>(\*) brak</sup>  
urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Wałbrzychu  
Linia napowietrzna widoczna w terenie.  
\*Niepotrzebne skreślić podpis

**Legenda:**

.....	Linie kablowe WN
.....	Linie napowietrzne WN
.....	Linie kablowe SN
.....	Linie napowietrzne SN
.....	Linie kablowe nN
.....	Linie napowietrzne nN
.....	Linie kablowe oświetleniowe
.....	Linie napowietrzne oświetleniowe
.....	Linie kablowe teletechniczne
.....	Linie napowietrzne teletechniczne

Przebieg linii naniesiono orientacyjnie

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Wałbrzychu  
Starszy specjalista ds. dokumentacji

Pietuch  
Michał Pietuch