pomieszczenie magazynowe I
pow :186,22 m2

pomieszczenie magazynowe II
pow :202,81 m2

wc kobiet IV
pow :3,83 m2

wc męski IV
pow :7,15 m2

Nagrzewnica kanałowa wodna Qnom=30kW
Wentylator kanałowy V=3000m3/h
Aparat grz.-went. z nagrzewnicą
(zasilana przez układ odzysku ze spalin)
Czerpnia powietrza nawiewanego do hali
zgodna z kartą katalogową urządzenia

pomieszczenie techniczne IV
pow :83,30 m2

pomieszczenie techniczne III
pow :75,11 m2

pomieszczenie techniczne II
pow :38,04 m2

pomieszczenie techniczne I
pow :26,47 m2

pom. techn. (wymiennikownia)
pow :82,72 m2

stacja trafo II
pow :22,96 m2

stacja trafo I
pow :22,96 m2

Hala I
pow :1 411,30 m2

Hala II
pow :1 511,35 m2

Hala III
pow :1 470,80 m2

komora przeładunkowa
pow :115,26 m2

jadalnia i wypocz.
pow :37,61 m2

przedsionek II
pow :3,20 m2

szatnia czysta
pow :23,55 m2

umywalnia
pow :14,55 m2

szatnia brudna
pow :23,50 m2

szatnia damska
pow :19,96 m2

laboratorium
pow :42,36 m2

komunikacja
pow :36,95 m2

pokój biurowy I
pow :20,89 m2

pokój biurowy II
pow :20,89 m2

sala konferencyjna
pow :40,54 m2

centrala wentylacyjna NW2
typ SPS3(50) firmy VBWEngineering
V=2.370m3/h, spręż 180Pa

centrala wentylacyjna NW1
typ SPS3(50) firmy VBWEngineering
V=2.020m3/h, spręż 180Pa

czerpnia powietrza 100x31.5cm
wyrzutnianie powietrza 100x31.5cm

czerpnia powietrza 100x31.5cm
wyrzutnianie powietrza 100x31.5cm

dosing
exhaust fumes treatment
Centrifuge
clincker stock
clinker charge and output
grinding

UWAGA:
POMIESZCZENIA PRODUKCYJNE WENTYLOWANE POPRZEZ SYSTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO - WYWIEWNEJ ORAZ SYSTEM WENTYLACJI TECHNOLOGICZNEJ WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA TECHNOLOGICZNEGO FIRMY ILPEA

OPIS:
- wyprowadzenie rur z jednostki wew. klimatyzacji rura Ø12.5cm
- wentylatorek wywiewny kanałowy Ø125mm typ SILENT 300 firmy Venture Industrie
- nawiew
- wywiew
- przewód czerpny
- przewód wyrzutowy
- przepustnica regulacyjna
- W1 - wentylator wywiewny dachowy Ø315mm typ CRDV 315/280/1400/900 firmy Venture Industrie

RZUT PARTERU -Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja	SKALA 1:100
Budowa hal produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną oraz zbiornikami technicznymi i urządzeniami budowlanymi w Chełstówku	BRANŻA SANIT.
OBIEKT: **Hala produkcyjno-magazynowa z częścią biurowo-socjalną**	
ADRES BUDOWY: Chełstówek 2a, 56-416 Twardogóra; dz. nr 13/2 AM-1, obręb Chełstówek, gm. Twardogóra	
AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Anna Siwek; upr. nr 27/1/DOŚ/07 w spec.sanit. bez ograniczeń	Podpis
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Cezary Konwa; upr. nr DOŚ/IS/5831/01 w spec.sanit. bez ograniczeń	Podpis
ASYSTENT PROJEKT.	Podpis
"OLPROJEKT" - Paweł Oleniecki 56-400 Oleśnica, ul. Wiśniowa 19, tel. 607-273-449; Pracownia Architektoniczna Bolesława Purszke ul. Wojska Polskiego 16a/5, 56-400 Oleśnica	NR RYS.:
	DATA OPRAC.: 3 sierpnia 2015 r.