


- LEGENDA:
- Instalacja hydrantowa
 - 1HP-52 — Numer i oznaczenie szafka hydrantowej z zaworem Dn52
 - 1 — Filtrowy
 - 2 — Zawór antyskażeniowy EA
 - 3 — Zawór bezpieczeństwa o średnicy kanału dolotowego 20 mm ciśnienie otwarcia 7 bar
 - 4 — Zestaw hydroforowy wys. podnoszenia: 34,6 m, wydajność: 18,7 m³/h

INWESTOR "INVEST-PARK DEVELOPMENT" sp. z o.o. 58-306 Wałbrzych ul. Uczniowska 16			
OPRACOWANIE Wewnętrzna instalacja hydrantowa do celów przeciwpożarowych, wraz z odcinkiem zewnętrznym i wpięciem do wodociągu do obiektu przy ul. Uczniowskiej 34 58-306 Wałbrzych		PROJEKTANT  EKOBUD projektowanie	
OPRACOWAŁ inż. Marek Babicki	OPRACOWAŁ 261/83/WBPP	OPRACOWAŁ ul. Płanowa 3 54-066 Wrocław	OPRACOWAŁ ul. Płanowa 3 54-066 Wrocław
OPRACOWAŁ mgr inż. Weronika Mazur	OPRACOWAŁ IS2025-17	OPRACOWAŁ PT	OPRACOWAŁ PT
OPRACOWAŁ Instalacyja	OPRACOWAŁ Instalacyja	OPRACOWAŁ Instalacyja	OPRACOWAŁ Instalacyja
Rzut instalacji hydrantowej		1:200	02