
1.076
1.075
szatnia damska
POJEMNIK PAPIER
1.074
tracing
szatnia męska
1.072
1.03
35 szafek
1.071
1.05
lampa
1.06
kotłownia
1.04
90
200
90
200
+1,12
dn40-stal
dn40-stal
120
2100+50
1.01
1.02
dn40-stal
200
300
90
200

Kocioł gazowy,wiszący, kondensacyjny typu Evodens Pro AMC 55 o mocy 55kW firmy DeDietrich.

Zawór odcinający DN40
+ filtr gazu DN40

UWAGA:

Należy dokonać demontażu istniejącej instalacji gazowej przebiegającej od ostatniego promiennika zlokalizowanego na hali do pomieszczenia kotłowni. W stanie istniejącym wykonana jest wspólna instalacja zasilająca promienniki zlokalizowane na hali oraz kocioł gazowy zamontowany w pomieszczeniu kotłowni.








dn40–stal
dn40–stal
3.4
3.5
3.3
EI160

Projektowany punkt pomiarowy:
Szafka gazowa o wymiarach 80x80x25cm
wyposażona w
1. Zawór odcinający DN40
2. Gazomierz miechowy typ G6 rozstaw 130
3. Zawór odcinająco-sygnalizacyjny
DN40 – MAG

Istniejące szafki gazowe z punkatami
pomiarowymi, zaworami odcinajacymi,
zaworami elektromagnetycznymi – poza
zakresem opracowania

Instalację gazową wykonać
z rur stalowych bez szwu
wg PN–EN 10208–2+AC,
łączonych przez spawanie

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SPAWANE
OPRÓCZ MOCOWAŃ GAZOMIERZA.

KONSTRUKCJON
58-160 Świebodzice; ul. Gen. Andersa 15

temat:
Przebudowa fragmentu budynku
przy ul. Uczniowskiej 34 w Wałbrzychu

inwestor:
"INVEST–PARK DEVELOPMENT" Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16; 58–306 Wałbrzych

branża instalacje sanitarne

projektant: mgr inż. Łukasz Szpinek 82/DOŚ/08

projektant:

tytuł rysunku:
RZUT PARTERU – CZĘŚĆ BUDYNKU – INSTALACJA GAZOWA

data:	stadium:		
06.2023	PB.	1:100	5/IS